

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB

Österreichisches Institut für Bautechnik


ecOTECH

Niederösterreich

GEBÄUDE

Gebäudeart	Mehrfamilienhaus	Erbaut	2013 bis 2015
Gebäudezone	konditioniert - Tulpengasse 15 baugl. 17, 19	Katastralgemeinde	Wiener Neustadt
Straße	Tulpengasse 15,17,19,21,23,25,27,29	KG-Nummer	23443
PLZ/Ort	2700 Wiener Neustadt	Einlagezahl	11241
Eigentümer	EGW Wohnbau gemeinnützige Ges.m.b.H. 2700 Wiener Neustadt, Pernerstorferstraße 38/187	Grundstücksnummer	2782/19

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



HWB-ref = 22 kWh/m²a

ERSTELLT

ErstellerIn IB BPH C. Jachan GmbH&CoKG

ErstellerIn-Nr.

GWR-Zahl

Geschäftszahl F2-B-MH-25/318536/001

Organisation IB BPH C. Jachan GmbH&CoKG

Ausstellungsdatum 17.09.2015

Gültigkeitsdatum 17.09.2025

Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 8 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Institutes für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).



Energieausweis für Wohngebäude

gemäß Önorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

ecOTECH
Niederösterreich

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	1.041,20 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	3.224,8 m ³
charakteristische Länge (lc)	2,24 m
Kompaktheit (A/V)	0,45 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,24 W/m ² K
LEK-Wert	17

KLIMADATEN

Klimaregion	N/SO
Seehöhe	265 m
Heizgradtage	3419 Kd
Heiztage	164 d
Norm-Außentemperatur	-13,1 °C
mittlere Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderungen	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch		
HWB	23.186 kWh/a	22,27 kWh/m ² a	23.133 kWh/a	22,22 kWh/m ² a	40,19 kWh/m ² a	erfüllt
WWWB			13.301 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB-RH			11.723 kWh/a	11,26 kWh/m ² a		
HTEB-WW			7.419 kWh/a	7,13 kWh/m ² a		
HTEB			20.378 kWh/a	19,57 kWh/m ² a		
HEB			56.812 kWh/a	54,56 kWh/m ² a		
EEB			56.812 kWh/a	54,56 kWh/m ² a	65,13 kWh/m ² a	erfüllt
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB):

Vom Heizsystem in die Räume abgegebenen Wärmemenge die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):

Energiemenge die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.